






CABLE MEDIA TENSION		CABLE BAJA TENSION					
RHZ 18/30 KV. 3(1X240) ALUMINIO		RV 0,6/1 KV 4(1X240) ALUMINIO					
Cable	CT-1	CT-2	CT-3	CT-4	CT-5	CT-6	
Cable	6	6	2	3	5		
Cable	1	1	1	1	1		
Interrupción Automática							
Cable Medio Protegido							
Cuadro B.T.	1	1	1	1	1	1	
Edificio	PFU-4	PFU-4	PFU-5	PFU-5	PFU-5	PFU-5	
Tramo	630 KVA	630 KVA	630 KVA	630 KVA	630 KVA	630 KVA	

<p>Marzo 2010</p> <p>PROMOTOR</p> 	<p>Proyecto</p> <p>MODIFICACION DO PROYECTO SECTORIAL DO PARQUE EMPRESARIAL DE A REIGOSA</p> <p>PONTECADELAS (PONTEVEDRA)</p>	<p>PLANO nº PD-06.02</p> <p>REDE DISTRIBUCIÓN DE ENERXIA ELÉCTRICA</p> <p>ESCALA 1:1,000</p> 	<p>EQUIPO REDACTOR</p> <p>INGENIA</p> 
---	--	--	---